



				Datum		Name		Kunde		Gewicht:		AK-Nr. ( Code-No.)	
				gezeichnet		14.10.2016		S.Daniels		21.9 kg		1 047 872	
Maßstab				geprüft						FILTER REACTOR		3UI132/72V	
1:3										Catalog No.554019		Projektionsmethode 1	
Format A3		Index		Änderungstext		Datum		Name		LN [ mH ]		2,674	
										UN [ V ]		600	
										I <sub>rms</sub> [ A ]		28,8	
										DTR-07-600-60-K025		Allg. Toleranzen nach ISO 2768-v	
												Blatt	
												1	
												Blatt Anz.	
												1	

**Hans von Mangoldt GmbH & Co KG**  
 Hergelsbendenstraße 18  
 D-52080 Aachen

